



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34  
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

19.12.2017 № 08Вх-21634/16  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ТСЖ «Металлист-2»

142203, Московская область,  
г. Серпухов, ул. Советская,  
д. 108, кв. 47

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» направляет решение, принятое по результатам рассмотрения заявления (№ 08Вх/04-26763 от 07.11.2017).

Приложение: Решение о выдаче Акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель руководителя

М.В. Макушкин

040287



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34  
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

19.12.2017 № Р-1217-3688/1  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия  
многоквартирного дома требованиям энергетической  
эффективности с указанием класса**

Заявитель:

ТСЖ "Металлист-2" (142203, Московская область, г. Серпухов, ул.  
Советская, д. 108)

обратился с заявлением о подтверждении класса энергетической  
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 108.

По результатам рассмотрения представленных документов  
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической  
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение  
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической  
эффективности

С

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям  
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель руководителя

  
М.В. Макушкин

040288

Приложение  
 Утверждено приказом  
 руководителя  
 Госжилинспекции Московской  
 области  
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № АИД/7-3688/1

г. Москва

## Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 108.

Управляющая организация,  
 ТСЖ, ЖСК (ЖК)

ТСЖ "Металлист-2" (142203, Московская область, г. Серпухов, ул.  
 Советская, д. 108)

Количество			Строительный объем здания, м <sup>3</sup>	Площадь, м <sup>2</sup>		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
5	4	80	12204	3627	3570,6	0
Серия проекта:			Год ввода в эксплуатацию/ капремонта			
			1968			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергию на ОДН, кВт*ч/м <sup>2</sup>		203,6	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м <sup>2</sup>		117,9	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м <sup>2</sup>		277,7	
			Величина отклонения, % *		-26,7	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С

Заведующий отделом по надзору за  
 начислением платежей за ЖКУ

Н.И. Джуман



040287