

Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Мозаика»
сельского поселения «Село Хурба»
Т.Н. Боробова
« 16 » _____ 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 1
«О мерах пожарной безопасности
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба».

I. Общие требования.

Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» (далее Учреждение) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ0103 (далее - Правила).

II. Обязанности сотрудников Учреждения по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет заведующий Учреждением.

Заведующий Учреждением обязан:

- организовать изучение и обеспечить выполнение Правил сотрудниками;
- организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
- установить в помещениях Учреждения строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и классных комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
- назначить приказом ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности территории и здания Учреждения, ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений;
- проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях Учреждения, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;
- следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать меры к немедленному устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к пожару.

Заведующий хозяйством обязан обеспечить:

- неукоснительное соблюдение противопожарного режима всеми работниками и воспитанниками Учреждения;
- необходимое наличие и исправность средств связи и пожаротушения в кабинетах и специально оборудованных местах;
- исправное состояние электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции;
- проведение не реже одного раза в месяц осмотра средств пожаротушения;
- своевременное осуществление перезарядки огнетушителей;
- необходимое количество фонарей на случай отключения электроэнергии;
- проведение не реже чем два раза в год и в период новогодних мероприятий инструктажа работников по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- наличие на каждом этаже, на видном месте двух схем (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в случае возникновения пожара;
- регулярную проверку состояния складских, подвальных и подсобных помещений с целью недопущения складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;
- постоянное содержание запасных выходов из здания свободными;
- не допущение сжигания мусора на территории учреждения.

Сотрудники Учреждения обязаны:

- четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные Правила пожарной безопасности;
- не допускать действий, способных привести к пожару или загоранию.

Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности проходят все вновь принимаемые на работу сотрудники.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заведующим хозяйством. **Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.**

III. Основные требования пожарной безопасности.

1. Содержание территории.

1.1. Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т. п.

1.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Разрывы между зданиями запрещается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

1.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

1.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

2. Содержание здания и помещений.

2.1. Групповые, классные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

2.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

2.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

2.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

2.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

2.6. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости запрещается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.

В здании Учреждения запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
- оставлять после окончания работ включенными электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым другим способом с применением открытого огня;
- использовать в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны;
- применять первичные средства пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению;
- проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании.

На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрывоопасных и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Курение на территории Учреждения запрещено.

3. Содержание электроустановок.

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое на предприятии, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электрическими изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- эксплуатировать электропечи, электрокамины, не оборудованные терморегуляторами.

Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.

4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав - присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

4.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.

4.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.02676. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2–2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

4.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.02676.

4.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий изготовителей, действующих нормативно технических документов, а также следующими требованиями:

- запрещается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя гало и доуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15м²;

- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

- разрешается размещать огнетушители на высоте не более 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2м от края двери при ее открывании.

Конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

IV. Порядок совместных действий заведующего Учреждением и пожарной охраны при ликвидации пожара.

Каждый сотрудник Учреждения при обнаружении очагов возгорания (пожара) или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) **обязан** немедленно сообщить об этом сторожу-вахтёру и заведующему Учреждением.

Заведующий Учреждением, прибыв к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости организовать: отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство тушения пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать (при необходимости) эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

V. Специальные требования.

1. Здание и помещения Учреждения перед началом учебного года должны быть приняты и допущены к эксплуатации комиссией Управление образования Комсомольского муниципального района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

2. В групповых комнатах Учреждения следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

3. Число коек (в спальнях помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах Учреждения не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

4. С воспитанниками Учреждения следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

5. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.