

АКТ

выполнения мероприятий по подготовке объекта теплоснабжения к эксплуатации в отопительном периоде 2016/2017 гг.

с. Синий Рай

«6» мая »2016г»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации инженер инспектор тепловой инспекции теплового района «Спасск-2» филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго» Подпрыгина Е.В

(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя ООО «Синий Рай»

(наименование организации)

в лице зам директора по АХР Тимаева Т.М

Представитель подрядчика мастер Руднев

(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку систем отопления здания по адресу с. Синий Рай и тепловых сетей _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кг/см²

При этом:

- а) по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка упала до _____ кг/см²;
б) удельная утечка воды на 1 м³ объема не превышала _____ т/ч·м³.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

- а) по утеплению зданий _____
б) по изоляции _____
в) по приборам _____
г) по кранам _____
д) по дезинфекции _____
е) по регулирующей арматуре _____

3. Состояние локов на внешних сетях потребителя _____

4. Промывка сети и системы произведена до полного осветления воды с добавлением каустической соды давлением 3,4 кг/см²

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить до _____

Для получения акта готовности объекта теплоснабжения к отопительному периоду 2013-2014г.г. необходимо выполнить весь перечень мероприятий указанных в предписании по подготовке к ОЗП (промывка системы отопления, гидравлические испытания, установка регулирующей арматуры, дезинфекция в открытых системах отопления).

Представитель теплоснабжающей организации Тимф. Подпрыгина Е.В

Представитель потребителя Тимф. Тимаева Т.М

Представитель подрядчика Тимф. Шабанов М

