

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов,**  
**присутствие (отсутствие) запаха газа.**

г. Заводоуковск

"07" сентября 2017 г.

Осмотр МКД по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, дом 21

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности директор ООО «Комфорт»  
Важенин В.Ф.


Произвел периодическую проверку эксплуатируемых вентиляционных каналов на объекте:

Газоснабжение отсутствует.

**Провел проверку на присутствие запаха газа с целью возможности безопасной эксплуатации.**

1. При периодической проверке установлено:  
Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
2. При периодической проверке **на присутствие запаха газа** установлено:  
отсутствие запаха газа.

Ответственный за обеспечение  
пожарной безопасности  
директор ООО «Комфорт»



В.Ф.Важенин