

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

п. Бичевой
(место составления акта)

"24 " апреля 2018г

(дата составления акта)

15-00 – 16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 109

По адресу/адресам: Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Школьная, 20 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной от 28.03.2018г. № 109р-21-2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ СОШ № 8 имени А.Н. Докучая поселка Бичевого МО Ленинградский район (МБОУ СОШ № 8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (11.04.2018г. с 10-00 до 12-00).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки) 30.03.2018г. уведомила Морозова Л.Ш.

11.04.2018г. в 10-00 с распоряжением ознакомлена, копию получила Морозова Л.Ш.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Моренко Оксана Викторовна – ведущий специалист – эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах.

Лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: помощник врача эпидемиолога – Тишкина Лариса Николаевна, инженер-лаборант – Пасенова Марина Сергеевна – специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Кушевский филиал). Аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 07.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Морозова Лариса Шавкатовна – директор МБОУ СОШ № 8.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору МБОУ СОШ № 8 предъявлено служебное удостоверение должностного лица, ведущего специалиста - эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Моренко О.В. Директор МБОУ СОШ № 8 ознакомлена с распоряжением № 109р-21-2018 от 28.03.2018г. о проведении плановой выездной проверки и вручена его копия.

В ходе проверки установлено:

МБОУ СОШ № 8 расположена в жилотделной зоне по адресу: Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Школьная, 20 А. Школа представлена двухэтажным зданием. Школа рассчитана по проекту на 325 мест. Количество учащихся посещающих школу 160 детей.

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден по всему периметру. На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает спортивную летнюю площадку. Оборудование спортивной площадки содержится в удовлетворительном техническом состоянии. На территории хозяйственной зоны имеются контейнеры с крышками для сбора отходов. Площадка под мусоросборниками обеспечена бетонированным покрытием. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Знак о запрете курения выполнен в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 12 мая 2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», размещен у входа на территорию и на двери у входа на объект в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Водоснабжение здания централизованное. Питьевой режим учащихся организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см. Отобранная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний № 811Л от 12.04.2018г., вх. № 841 от 18.04.2018г.).

Отопление здания школы централизованное от котельной на газовом топливе. В учебных помещениях имеются термометры для контроля температурного режима.

Канализование здания школы централизованное. Имеются внутренние туалеты, раздельные для мальчиков и девочек, отдельный санузел для персонала. В санитарных узлах отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Туалеты оборудованы раковинами с холодным водоснабжением. В раздельных туалетах для мальчиков и девочек умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды в нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.

Учебные помещения проветриваются во время перемен через форточки, фрамуги. В ходе проверки проведены измерения параметров микроклимата в учебных помещениях. В результате проведенных замеров, параметры измерений микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерения показателей микроклимата № 818Л/1 от 12.04.2018г., вх. № 841 от 18.04.2018г.).

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Учебные помещения обеспечены левосторонним боковым освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Светопроемы в учебных помещениях (кабинеты истории, физики, музыки/изо/пдд, технологии для девочек, кабинет начальных классов на 2-м этаже, а также кабинеты начальных классов №№ 6, 8) не оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. В 7-ми кабинетах (кабинет начальных классов на 2-м этаже, кабинеты истории, физики, музыки/изо/пдд, технологии для девочек, кабинеты начальных классов на 1-м этаже №№ 6, 8) классные доски,

не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением – софитами в нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. В ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах. В результате проведенных замеров, параметры измерений показателей искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений показателей световой среды № 818Л/2 от 12.04.2018г., вх. № 841 от 18.04.2018г.).

Всего в школе сформировано 11 класс-комплектов. Занятия проводятся в 1 смену, по 5-ти дневной рабочей неделе для 1-8 классов, для 9-11 классов – по 6-ти дневной рабочей неделе. Начало занятий с 8.00 ч. до 14.00. Продолжительность уроков в 1 классе (1-ое полугодие) 35мин., 2-ое полугодие - 45 мин., после 2-го урока – динамическая пауза, в остальных классах - 40 минут. Кабинеты оборудованы ученическими двухместными столами, стульями по росту учащихся. Цветовая маркировка мебели согласно росту учащихся имеется.

В школе на 1-м этаже предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды. Гардероб не оснащен ячейками для обуви в нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Большой спортивный зал размещен в здании школы на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены снарядная, тренерская, а также имеются раздевалные для мальчиков и девочек, душевые, туалеты.

В коридоре (крыло, где расположен мед. кабинет) потолок и стены имеют повреждения (осыпание штукатурки), потеки коричневого цвета, кроме того, в лаборантской физики стены и потолок имеют трещины, в учебном кабинете музыки/изо/пдд стены у окна в углу имеет трещины, отколота штукатурка, а также в гардеробе кирпичная стена не имеет отделки (кладка), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих растворов, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.

В помещениях начальных классов, в кабинетах химии/биологии, физики и их лаборантских отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды в нарушение п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.

В кабинете химии/биологии установлен вытяжной шкаф. Вытяжной шкаф в рабочем состоянии.

В школе имеется один класс информатики. В кабинете информатики рабочие столы размещены не должным образом (компьютеры ориентированы к световым проемам так, что естественный свет падает справа и спереди на экран, т.е. в спину учащимся и прямо в глаза), что является нарушением п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Проведены замеры ЭМИ, параметры интенсивности электромагнитного поля соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол измерения уровней электромагнитного поля № 818Л/5 от 12.04.2018г., вх. № 841 от 18.04.2018г.).

В школе имеется медицинский кабинет, мед. работник по договору с МБУЗ «Ленинградская ЦРБ».

Списочный состав работников МБОУ СОШ № 8 – 26 человек. Представлены все личные медицинские книжки. При проверке личных медицинских книжек установлено, что у сотрудников школы медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка пройдены в установленный законом срок.

Профилактическая дератизация и дезинсекция проводится специализированной организацией Кушевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по договору, дератизация проведена в январе 2018г., акт выполненных работ представлен.

Горячее питание учащихся организовано на базе школьной столовой МБОУ СОШ № 8. МБОУ СОШ № 8 (Заказчик) с согласия Отдела имущественных отношений администрации МО Ленинградский район, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании постановления МО Ленинградский район от 05.02.2018г. № 89 «О предоставлении муниципальными образовательными учреждениями МО Ленинградский район муниципального имущества в безвозмездное пользование», заключили

договор № 87 от 05.02.2018г., согласно которого, муниципальное имущество – помещение столовой (номер на поэтажном плане 13, 14, 15, 16), общей площадью 85,4 кв.м., 1-й этаж в здании, расположенном по адресу: Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Школьная, 20 А, а также технологическое и иное оборудование согласно Приложению № 1 к настоящему договору передаются в безвозмездное пользование ИП Науменко Ирине Александровне на оказание услуги по организации и обеспечению питания согласно контракта. В связи с этим, проверка согласно п. 6 настоящего распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 28.03.2018г. № 109р-21-2018 в части соответствия требованиям согласно Приложению № 1 приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об Утверждении форм проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», не проводилась, проверочные листы не заполнялись, пробы готовых блюд, смывов и пищевых продуктов на соответствие Технических регламентов не отбирались.

В штате школы имеются тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются рабочие растворы «ХЛОРТАБ». Документы, на используемые дезинфицирующие средства имеются; дез. средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. Уборка учебных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах и фрамугах, коридоры подвергаются влажной уборке после каждой перемены. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, инструкции по применению имеются. Уборочный инвентарь (ведра, чашки, ветоши, швабры и т.д.) имеется в достаточном количестве, промаркирован согласно применению. Санузлы убираются специально выделенным инвентарем с сигнальной маркировкой. Уборочный инвентарь для уборки сан. узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Программа производственного контроля разработана, протоколы лабораторных исследований согласно программе производственного контроля за 2018 год представлены (январь 2018г.).

В ходе проверки отобрана проба дезинфицирующего средства «ХЛОРТАБ», проведены исследования воздуха закрытых помещений, а также отобраны смывы с объектов внешней среды на паразитологические показатели. Исследования, измерения вышеперечисленных показателей соответствуют нормативным требованиям (протокол лабораторных испытаний № 813Л от 13.04.2018г., протокол исследований воздуха закрытых помещений № 818Л/6 от 12.04.2018г., протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № 812Л от 12.04.2018г., вх. № 841 от 18.04.2018г.).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Директором МБОУ СОШ № 8 Морозовой Л.Ш. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: п.п. 4.27, 8.1, 4.25, 7.2.6, 5.9, 7.1.8, 4.5, 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.

За выявленные нарушения составлен протокол об АПН по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

2. Юридическим лицом МБОУ СОШ № 8 принятием мер допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно: п.п. 4.27, 8.1, 4.25, 7.2.6, 5.9, 7.1.8, 4.5, 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.

За выявленные нарушения составлен протокол об АПН по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67, Технический регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68; Технический регламент Таможенного союза 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 882; Технический регламент Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883 и др.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 11.04.2018г.

 Моренко О.В.
(подпись проверяющего)

 Морозова Л.И.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных измерений, исследований, испытаний, вх. № 841 от 18.04.2018г.; предписание № 70п-21-2018 от 24.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Моренко О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Морозова Лариса Шавкатовна – директор МБОУ СОШ № 8.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " апреля 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица,
проводившего проверку)