

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Группа песка из отсевов дробления	Повышенной крупности	Повышенной крупности	ГОСТ 31424-2010
2.	Модуль крупности, не менее	3,5	3,2	ГОСТ 31424-2010
3.	Полный остаток на сите с сеткой № 063, % по массе: - не менее 10 мм - не менее 5 мм - не более 0,16 мм	2,0 10,0 3,0	2,4 11,2 2,2	ГОСТ 31424-2010
4.	Содержание зерен размером свыше 5 мм	Не должно превышать 5 % по массе	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010
5.	Содержание зерен размером, превышающим наибольший размер узких фракций, а также зерен менее наименьшего размера	Должно быть не более 5 % по массе	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010
6.	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке класса I	Не должно превышать 3 %	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010
7.	Вид породы	Осадочные скальные	Осадочные скальные	ГОСТ 31424-2010
8.	Марка по дробимости обогащенного песка	M1200	M1200	ГОСТ 31424-2010
9.	Допустимое содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	2,5	0,7	ГОСТ 31424-2010
10.	Содержание глинистых частиц	Должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010
11.	Коэффициент фильтрации	Должно соответствовать требованиям ГОСТ 25607	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010
12.	Песок	Не должен содержать посторонних засоряющих примесей	Соответствует требованиям	ГОСТ 31424-2010

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Ронгинский карьер», Адрес: Россия, 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Советская, д. 24,