



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Охотскому муниципальному району 682480 п. Охотск, ул. Москвитина, тел./ факс (8 421) 9-29-82 E-mail: fire@oxt.kht.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения "Село Вострецово"

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Охотскому муниципальному району по пожарному надзору Пинчук А.В. от 13 февраля 2017 года № 5

в период с

с «15» февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. по «21» февраля 2017 г. 15 час. 00 мин.

проведена проверка Олейников Виталий Валентинович – государственный инспектор Охотского муниципального района по пожарному надзору (инспектор ОНД и ПР по Охотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю)

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

наименование и адрес объекта защиты

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения "Село Вострецово" расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район с. Вострецово пер. Школьный, 2

совместно с Директором МКОУ средняя общеобразовательная школа сельского поселения "Село Вострецово" Поленко Елена Сергеевна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании пожарный шкаф выполнен из горючих материалов, дверки пожарного шкафа не имеют прозрачную вставку, позволяющую проводить	В соответствии со ст. 107 ФЗ № 123 п.п. 4.4, 4.5, 4.7 НПБ 151-2000 пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Допускается изготавливать ШП из других	15.12.2017г	

<p>визуальную проверку наличия комплектующих изделий, без открывания пожарного шкафа, дверки шкафов не имеют конструктивных элементов для их опломбирования и запираения, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15с.</p>	<p>материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм. Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий. Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий. Дверки ШП должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и запираения, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.</p>		
---	---	--	--

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Олейников Виталий Валентинович – государственный инспектор Охотского муниципального района по пожарному надзору (инспектор ОНД и ПР по Охотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

« 21 » февраля 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ средняя общеобразовательная школа сельского поселения "Село Вострецово" Поленко Елена Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« » 2017 года

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись