



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Карла Маркса ул., д.1096, г. Хабаровск, 680009

Тел./факс: (4212) 27-47-44, 27-47-81, e-mail: root@sanepid.khv.ru, http://27.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 7636815 ОГРН 1052700251801 ИНН/КПП 2724084440/272401001

ИСХОД. № 841
26. мая 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

17.05.2017

№ 498

г. Хабаровск

органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении
плановой документарной выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ВОСТРЕЦОВО" ИНН:2715004078
ОГРН:1032700254322**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: **ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, с. ВОСТРЕЦОВО, пер. ШКОЛЬНЫЙ, д. 2.
ДОМ 2 фактический адрес: Хабаровский край, с.Вострецово, ул. переулок Школьный, д. 2.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ сельского
поселения "Село Вострецово": Хабаровский край, с.Вострецово, ул. переулок Школьный, д. 2**

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: **Хмарину Ольгу
Владимировну главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах, Симакину
Татьяну Леонидовну главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: **Ионкину Ларису Николаевну - помощника врача по общей
гигиене Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском
районах", Швецову Ольгу Сергеевну - помощника врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ
"ЦГиЭ по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском районах", Черепанову
Лидию Жановну инженера санитарно-гигиенической лаборатории "ФБУЗ ЦГиЭ в Хабаровском
крае в Николаевском, Ульчском и Охотском районах" Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве Органа инспекции №
КА.RU.710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17 июля 2015 г.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках **Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и Федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей. Реестровый номер функции 313122070 - (Организация и проведение**

плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: Контроль за соблюдением обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей и плана надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю на 2017 год, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора [htt: 27.rospotrebnadzor.ru](http://27.rospotrebnadzor.ru)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: Пресечение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с “ 26 ” 06 2017 года.

Проверку окончить не позднее “ 21 ” 07 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки: истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч.8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"); Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный Закон РФ от 02.01.2000 № 29 "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к чистоте, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным машинам и организации работы», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных заболеваний», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", Приказ министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» СП 3.1.2.951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.5.2826 – 10 «Профилактика ВИЧ – инфекции», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Правила хранения лекарственных средств", Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ МЗ от 21.12.2012 года № 1346 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров», МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад", МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок», Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

С 26.06.2017 по 21.07.2017 года провести визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, проведение лабораторных и инструментальных исследований, проведение экспертизы, анализ документов и представленной информации

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утверждённое ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5

июня 2013 г. № 476. Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утверждённое ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 мая 2012 г. № 412. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей и за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказа Роспотребнадзора от 16 апреля 2012 года № 764

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: список сотрудников и личные медицинские книжки, перспективное меню, накопительная ведомость, рабочие медицинские журналы, медицинские карты учащихся, учетная документация пищеблока и другая необходимая для проведения проверки документация.

Руководитель

Зайцева Т.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Хмарина Ольга Владимировна, Главный специалист-эксперт
2-56-33

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ В
НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ**
Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682430,
Тел/факс.: (42135) 2-92-98, E-mail nikol27rpn@rambler.ru

Школьный, пер. д. 2
с. Вострецово
Охотский район
Хабаровский край, 682494

МКОУ СОШ сп. «Село
Вострецово»

27.09.2017 г. № 13.0- *СВР*

На № _____ от _____

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах направляет в Ваш адрес Акт проверки № 954 от 27.09.2017, протокол об административном правонарушении № 171 по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ от 27.09.2017 и предписание № 954 от 27.09.2017 года со сроком исполнения до 11.06.2018 года

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.о. начальника отдела



О.В. Хмарина

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ В
НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ
Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682460,
Тел/факс (4213) 2-92-98; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

« 27 » сентября 2017 г.
(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в Николаевском и Охотском районах
682460 Хабаровский край, ул. Володарского, 22
(место составления акта)

11 00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 954

По адресу/адресам: Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер.
Школьный д.2

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю Зайцевой Т.А. от 11.09.2017 № 954

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, документарная выездная проверка

в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово»
(ИНН:2715004078; ОГРН:1032700254322 от 21.05.2003 года; юр.адрес Хабаровский
край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный д.2

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.09.2017 по 27.09.2017, в том числе
пребывание на объекте с 11 час. 00 мин. 20.09.2017 по 13 час. 00 мин. 20.09.2017
года, то есть 2 час. (6 дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при
проведении выездной проверки)

п. 20 – в Журнал бракеража готовой продукции регистрируется бракераж каждого готового блюда;

п. 21 - МКОУ СОШ имеет Журнал учета инфекционных заболеваний формы № 60/у.

п. 22 – снят с дальнейшего контроля ввиду отсутствия летнего оздоровительного лагеря на базе МКОУ СОШ.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

В соответствии с предписанием от 18.11.2016 года № 1380 **не выполнены п. 2, п.3, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.13 предписания**, а именно:

п. 2 не отремонтировано санитарно-техническое оборудование (унитаз) в туалете мужском здания пристройки школы (нарушение ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 3 – не проведена замена и установка старой изношенной ученической мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; для учащихся начального общего образования не установлены школьные парты, обеспечивающие наклон поверхности рабочей плоскости (нарушение ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 6 – не проведен ремонт помещений плавательного бассейна и внутренняя отделка помещений (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29., п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 7 - В бассейне не произведен ремонт неисправных рожков в душевых сетках (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.6.2., 3.12.3 СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 8 - юридическим лицом не разработана программа (план) производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды (нарушение п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 9 – не осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством воды плавательного бассейна в соответствии с разработанной программой производственного контроля (нарушение п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 10 - в кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи не установлена 2-х гнездную (секционную) моечную раковину для мытья посуды (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 13 - отсутствует механическое оборудование для обработки продуктов, прошедших тепловую обработку (для изготовления картофельного пюре) (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.6., п. 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострцево»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ**
Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682430.
Тел/факс (4213) 52-56-33; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

ПРОТОКОЛ об административном правонарушении

27.09.2017 11 час. 00 мин

№ 171

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Николаевском и Охотском районах г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22
(место составления протокола)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах
Ковадлю Юрий Николаевич

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении/рассмотрении внеплановой проверки по распоряжению руководителя
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Зайцевой Т.А. от 11.09.2017г №
954

обнаружено следующее: в период проведения внеплановой документарной
выездной проверки с 20.09.2017 по 27.09.2017 года (пребывание на объекте 20.09.2017 с
9 час. до 11 час.) в отношении Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село
Вострецово» (ИНН:2715004078; ОГРН:1032700254322 от 21.05.2003 года; юр.адрес
Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный д.2) **юридическим
лицом** МКОУ СОШ сп. «Село Вострецово» в установленный срок до 01.09.2017г не
выполнены **п. 2, п.3, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.13 предписания** от 18.11.2016 года №
1380 со сроком исполнения до 01.09.2017 года, а именно:

п. 2 не отремонтировано санитарно-техническое оборудование (унитаз) в туалете
мужском здания пристройки школы (нарушение ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ
от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 3 – не проведена замена и установка старой изношенной ученической мебели в
соответствии с росто-возрастными особенностями детей; для учащихся начального
общего образования не установлены школьные парты, обеспечивающие наклон
поверхности рабочей плоскости (нарушение ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от
30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 6 – не проведен ремонт помещений плавательного бассейна и внутренняя
отделка помещений (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.
4.28., п. 4.29., п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 7 - В бассейне не произведен ремонт неисправных рожков в душевых сетках
(нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.16. СанПиН
2.4.2.2821-10, п.2.6.2., 3.12.3 СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 8 - юридическим лицом не разработана программа (план) производственного
контроля за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды (нарушение п.
5.1., п. 5.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 9 – не осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством воды плавательного бассейна в соответствии с разработанной программой производственного контроля (нарушение п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03);

п. 10 - в кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи не установлена 2-х гнездную (секционную) моечную раковину для мытья посуды (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10);

п. 13 - отсутствует механическое оборудование для обработки продуктов, прошедших тепловую обработку (для изготовления картофельного пюре) (нарушение ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.6., п. 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08), что является нарушением **ч. 1 ст. 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки органа государственного контроля (надзора) № 954 от 27.09.2017 года на 4 листах; фото-таблицей на 6 листах; ответом МКОУ СОШ на 1 листе.

(указать место, время совершения и событие административного правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его виновность, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей (если они имеются))

Таким образом: юридическое лицо - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» (ИНН:2715004078; ОГРН:1032700254322 от 21.05.2003 года; юр.адрес Хабаровский край, Охотский район, с. Вострецово, пер. Школьный д.2) совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **ч.1 ст. 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, статьями 24.4 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 51 Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 24.4. Ходатайства

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

_____ подпись
законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного)
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении

нет

_____ (указать сведения о лице: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения физического лица, адрес места

_____ жительства, место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан и сведения

_____ документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, статьями 24.4, 25.1 и 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

_____ подпись
защитника

нет

_____ (указать сведения о лице: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения физического

_____ лица, адрес места жительства, место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда

_____ выдан и сведения документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

_____ подпись
с участием переводчика

нет

_____ (указать сведения о лице: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения физического лица, адрес места

_____ жительства, место работы, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан и сведения

_____ документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ подпись
составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык

Записано _____

_____ (правильно/неправильно, дополнения и замечания если они есть)

Объяснения: _____

На составление протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ законный представитель МКОУ СОШ сп. «Село Вострецово» не явился, уведомлен надлежащим образом (уведомление от 20.09.2017года)

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)

Подпись

(фамилия, инициалы)

в случае отказа от подписи, сделать об этом запись

Переводчик

Подпись

фамилия, инициалы

Защитник

Подпись

фамилия, инициалы

Лицо, составившее протокол



Подпись

Ю.Н. Ковадло
(фамилия, инициалы)

Копию протокола получил « ____ » _____ 20__ г

Подпись

фамилия, инициалы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ**
Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682430,
Тел/факс (4213) 52-56-33; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 954
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю
в Николаевском и Охотском районах
место выдачи предписания

27.09.2017
дата выдачи предписания

Коваadlo Юрий Николаевич ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Николаевском и Охотском районах

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово»
ОГРН:1032700254322 ИНН:2715004078 КПП 271501001
юридический/фактический адрес: 682494 Хабаровский край, Охотский район,
сельское поселение «Село Вострецово», переулок Школьный, д. 2

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина

При проведении внеплановой проверки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
сельского поселения «Село Вострецово» выявлены нарушения санитарного
законодательства: Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.1.2.1188
– 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 671,

с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Предписываю:

1. Отремонтировать санитарно-техническое оборудование (унитаз) в туалете мужском здания пристройки школы в соответствии со ст. 28.Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Заменить старую и изношенную ученическую мебель; приобрести и установить ученическую мебель в соответствии с ростовозрастными особенностями детей; для обучающихся начального общего образования приобрести и установить школьные парты, обеспечивающие регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Провести ремонт помещений плавательного бассейна и привести в соответствие со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29., п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188 – 03 внутреннюю отделку помещений плавательного бассейна.
4. В бассейне образовательного учреждения отремонтировать неисправные рожки в душевых сетках в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.6.2., 3.12.3 СанПиН 2.1.2.1188 – 03.

5. Юридическому лицу разработать программу (план) производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды в соответствии с п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
6. Проводить производственный лабораторный контроль за качеством воды плавательного бассейна в соответствии с разработанной программой производственного контроля в соответствии с п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
7. В кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи установить дополнительно 2-х гнездную моечную раковину для мытья посуды в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Приобрести механическое оборудование для обработки продуктов, прошедших тепловую обработку (для изготовления картофельного пюре) в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.6., п. 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения предписания - 11.06.2018 года.

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764),

В срок до **11.06.2018** представить письменно информацию о принятых мерах по выполнению предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22, 682430, предварительно факсом 8 (42135) 29298, E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» (ОГРН:1032700254322; ИНН:2715004078; КПП 271501001; юридический/фактический адрес: 682494 Хабаровский край, Охотский район, сельское поселение «Село Вострецово», переулок Школьный, д. 2)

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Ковадло Ю.Н.
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор, об устранении нарушений законодательства влечет назначение административного наказания по ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание от «27» сентября 2017 года
получил « » 2017 года

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду-
альный предприниматель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Карла Маркса ул., д. 109б, г. Хабаровск, 680009

Тел./факс: (4212)27-47-44, 27-47-81 E-mail root@sanepid.khv.ru, http://27.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 7636815, ОГРН 1052700251801, ИНН/КПП 2724084440/272401001

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

11.09.2017 -

№ 954

г. Хабаровск

органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении
внеплановой документарной выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ВОСТРЕЦОВО" ИНН:2715004078
ОГРН:1032700254322

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, с. ВОСТРЕЦОВО, пер. ШКОЛЬНЫЙ, д.
ДОМ 2 фактический адрес: Хабаровский край, с.Вострцево, ул. переулок Школьный, д. 2.
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа сельского поселения «Село Вострцево»: Хабаровский край, с.Вострцево, ул. переулок
Школьный, д. 2

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Хмарину Ольгу
Владимировну главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах, Ковадло Юрия
Николаевича ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции 313122070 - (Организация и
проведение внеплановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи
отдельных)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проведение внеплановой проверки по выполнению ранее выданного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор от 20.07.2017 № 498, со сроком исполнения до 01.09.2017 года

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: пресечение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с " 20 " 09 20 17 года.

Проверку окончить не позднее " 17 " 10 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 28.12.2008 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"); Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавающие бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", СПЗ.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

с 20.09.2017 по 17.10.2017 визуальный осмотр объекта, анализ представленной информации

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утверждённое ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июня 2013 г. № 476. Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров утверждённые приказом ФС №764 от 16.07.2012 г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов (поверхностный водоем рп. Охотск, скважина п. Бклгин, колодец п. Аэропорт Охотского района) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения их использования; санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения п. Аэропорт и п. Булгин и поверхностного источника водоснабжения рп. Охотск

Руководитель

Зайцева Т.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Ковалко Юрий Николаевич, ведущий специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Озонакопелене

Директор шк: В. В. Васенко

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
И благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ**

Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682460.
Тел/факс (42135)2-92-98; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

« 20 » _____ июля 2017 г.
(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Николаевском и Охотском районах
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22

15⁰⁰

_____ (место составления акта)

_____ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ _____ 498

По адресу/адресам: 682494 Хабаровский край, Охотский район, сельское поселение «Село
Вострцево», переулок Школьный, д. 2

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа сельского поселения «Село Вострцево»

_____ (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю Зайцевой Татьяны Анатольевны № 498 от 17.05.2017 года

_____ вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

_____ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострцево» ОГРН:1032700254322
ИНН:2715004078 КПП 271501001 юридический/фактический адрес: 682494 Хабаровский
край, Охотский район, сельское поселение «Село Вострцево», переулок Школьный, д. 2

_____ (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ ” _____ 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ 20 г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 9⁰⁰ часов 26.06.2017 года по 15⁰⁰ часов 20.07.2017
года (19 рабочих дней), в том числе время пребывания на объекте: 27.06.2017 года с 09³⁰ до
16⁰⁰ часов, т.е. 6 часов 30 минут.

_____ (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

06.06.2017; 27.06.2017 г. в 09³⁰ директор МКОУ СОШ сельского поселения «Село Вострецово» Поленко Елена Сергеевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах Хмарина Ольга Владимировна

помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском районах» Швецова Ольга Сергеевна, инженер санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве органа инспекции № РА.RU.710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17.07.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» Поленко Елена Сергеевна (приказ отдела образования администрации Охотского района от 30.03.2016 г. № 53-лс «О назначении Поленко Е.С.»)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее: в соответствии с приказом отдела образования администрации Охотского муниципального района № 49-пр от 24.04.2017 «О переименовании муниципальных казенных образовательных учреждений» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» будет переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени С.С. Вострецова сельского поселения «Село Вострецово». На момент проверки устав учреждения не прошёл государственную регистрацию (справка из налоговой базы прилагается)

В ходе проверки представлены документы:

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 1019 от 03.04.2012 г. серия РО № 040558
- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово», утвержден 23.09.2011 года № 108-пр.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН:1032700254322 ИНН: 2715004078 КПП 271501001 ОГРН:1032700254322 (поставлена на учет 21.05.2003 года).
- Технический паспорт по состоянию на 27.08.2010.

Образовательная организация размещается на обособленном земельном участке. Территория организации благоустроена и ограждена. На земельном участке выделена зона застройки, зона отдыха физкультурная и хозяйственная зоны.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока. В хозяйственной зоне установлен 1 деревянный ящик для сбора мусора на бетонированной площадке.

Вывоз мусора проводится своевременно (договор по вывозу ТБО не представлен).

Физкультурная зона размещается в непосредственной близости от хозяйственной зоны. На площадке установлено игровое и спортивное оборудование для занятий физкультурой, подвижными играми на открытом воздухе.

Зона застройки включает в себя 2 – этажное бетонное здание (Лит А), построенное в 1971 году по типовому проекту общеобразовательной школы, износ здания составляет 36 %. К основному зданию в 1971 году сделана одноэтажная бетонная пристройка (Лит А₁) – спортивный зал с раздевалками, износ здания составляет 33 %. В 1980 году к пристройке здание где размещается спортивный зал (Лит А₁) сделана одноэтажная бетонная пристройка (Лит А₂) под размещение плавательного бассейна со вспомогательными помещениями, износ здания составляет 31 %. В 1990 году к основному зданию школы сделана двухэтажная бетонная пристройка (Лит А₃) под размещение учебных помещений школы и столовой, износ здания составляет 24 %.

Инженерное обеспечение здания:

- Холодное водоснабжение – в здании школы оборудовано 3 трубчатых колодца (1 трубчатый колодец в здании основной школы - из трубчатого колодца вода подается при помощи электронасоса по внутренней распределительной сети в накопительную ёмкость объемом 2 м³, а затем из накопительной емкости к раковинам установленным в здании основной школы; 1 трубчатый колодец в здании пристройки школы подается при помощи электронасоса по внутренней распределительной сети вода поступает на пищеблок школы и к раковинам, установленным в здании основной школы; 1 трубчатый колодец в здании пристройки школы где размещается плавательный бассейн - из трубчатого колодца вода подается при помощи электронасоса по внутренней распределительной сети в 2 накопительные ёмкости объемом 700 литров и 500 литров.

В ходе проведения проверки отобрана холодная вода из распределительной сети в столовой на и санитарно-гигиенические показатели. Результаты воды по санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (экспертное заключение по оценке результатов исследования питьевой воды № 157 от 07.07.2017; протокол лабораторных исследований № 5887 от 03.07.2017).

- Горячее водоснабжение – централизованное отсутствует, на пищеблоке в моечной установлен водонагреватель объёмом 80 литров.
- Отопление: централизованное. На момент проверки централизованное отопление отключено с 15.06.2017 до 15.09.2017 года. В качестве нагревательных приборов в помещениях используют радиаторы. Отопительные приборы в физкультурном зале ограждены съёмными решетками.

В ходе проверки проведены инструментальные замеры параметров микроклимата в 5 – ти помещениях образовательной организации. Результаты измерений температуры и относительной влажности воздуха соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (экспертное заключение № 159 от 07.07.2017 на протокол измерений физических факторов № 27 от 30.06.2017 г., протокол измерений физических факторов № 27 от 30.06.2017 г.).

- Вентиляция – естественная, через оконные фрамуги и внутрстенные вентиляционные каналы. В производственном помещении столовой (в варочном цехе) над технологическим оборудованием (электроплитой) оборудована локальная вытяжная система вентиляции, в помещении плавательного бассейна установлен пристенный вентилятор.
- Освещение - естественное и искусственное. Все учебные помещения школы имеют естественное освещение, которое осуществляется через оконные проемы, оборудованные тканевыми занавесками, кабинет ВТ оборудован жалюзи. В учебных помещениях применяется система общего освещения. Искусственное освещение представлено подвесными потолочными светильниками в защитной armature, которые расположены параллельно светонесущей стене. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собирают в ящик и хранят в отдельном помещении, с последующим вывозом в отдел образования Охотского муниципального района (договор на выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления не представлен). Не во всех учебных кабинетах классные доски оборудованы софитами (классные доски в кабинете биологии, кабинете русского языка, кабинете английского языка, кабинете математики не оборудованы местным освещением – софитами). В кабинете начальных 2-4 классов система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами неодинаковой природы излучения.
- Канализация – централизованная отсутствует. Здание школы оборудовано внутренней канализацией с последующим стоком в отдельную выгребную яму. На откачку и вывоз жидких бытовых отходов договор не представлен. В здании основной школы имеется: 3 туалета (в туалете для девочек установлено 2 унитаза, 1 раковина для рук; в туалете для мальчиков установлен 1 унитаз, 1 раковина; в туалете для персонала установлен 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук). В пристройки школы имеется: 2 туалета (в туалете мужском установлено 2 унитаза, один унитаз 1 не работает (не работает сливной бачок), 2 раковины для мытья рук, 1 раковина не работает; в туалете для девочек установлено 2 унитаза, 2 раковины). В бассейне при раздевалках имеются 2 санитарных узла, в которых установлено по 1 унитазу и 1 раковине.

В образовательной организации обучается с 1 по 11 класс – 38 учащихся, в том числе обучающихся 1 - 4 классов – 21 учащихся, 5 - 9 классов – 13 учащихся, 10 - 11 классов – 3 учащихся. Наполняемость классов от 3 до 12 человек. Обучающиеся начального общего образования 1 и 3 класса и 2 и 4 класса объединены в класс-комплекты (1-3 класс и 2-4 класс) с численностью учащихся до 12 человек.

Обучение в школе ведется в одну смену в режиме шестидневной учебной недели. Начало занятий в 8³⁰. Продолжительность уроков 45 минут, для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения. В режиме учебных занятий предусмотрены большие перемены для организации горячего питания по 20 минут. Учебный план и расписание уроков утверждено директором школы.

На момент проверки в образовательной организации функционировал летний оздоровительный лагерь в I смену с 01.06.2017 по 26.06.2017 года. В оздоровительном лагере отдохнуло 16 человек.

В состав образовательной организации входят:

- 1 этаж: столовая, 3 учебных кабинета (кабинет истории, кабинет начальных 1-3 классов, кабинет для ГПД), мастерская (столярная и слесарная) для трудового обучения мальчиков, кабинет домоводства, туалеты, спортивный зал и раздевалки для мальчиков и девочек для занятий физической культурой, бассейн с подсобными помещениями, гардероб, служебные помещения и рекреационные помещения.
- 2 этаж: 10 учебных кабинетов (кабинет ВТ, кабинет начальных 2-4 классов, кабинет ОБЖ, кабинет математики № 2, кабинет иностранного языка, кабинет музыки,

кабинет русского языка и литературы, кабинет математики № 1, кабинет биологии с лаборанской, кабинет химии с лаборантской не функционирует в связи с аварийным состоянием потолка), музей, служебные помещения (кабинет директора, учительская). Площадь всех помещений представлена в техническом паспорте на здание школы.

Внутренняя отделка учебных помещений и рекреации: стены учебных помещений на высоту панелей окрашены масляной краской; на стенах в кабинете домоводства и части учебных кабинетов второго этажа на потолке имеются трещины, потолки в учебных кабинетах окрашены водоземлемой краской; дверные проёмы имеют неплотный притвор и перекося коробок; полы в учебных помещениях, за исключением кабинета ОБЖ, покрыты линолеумом; в кабинете ОБЖ имеет дощатое покрытие и неровную поверхность (между досок имеются щели), окрашен краской; кабинет химии с лаборантской не функционирует в связи с аварийным состоянием потолка и возможным дальнейшим обрушением (поверхность потолка имеет деформацию, провисание и неровности, глубокие трещины, часть штукатурного слоя отсутствует до перекрытия); в рекреации II этажа имеется повреждение и деформация части потолка имеются глубокие трещины, часть штукатурного слоя отсутствует до перекрытия.

Учащиеся обучаются по классно-кабинетной системе обучения. Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Все учебные кабинеты включают рабочую зону, в которой размещены учебные столы, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В учебных кабинетах применена двухрядная расстановка учебных столов.

В качестве ученической мебели для обучающихся всех ступеней используют столы ученические (двухместные), в кабинете иностранного языка установлены одноместные столы. Большая часть ученической мебели старая и изношена, столы имеют неровные края, углы столешниц отколоты, на этой мебели отсутствует цветовая маркировка. Учебные кабинеты для обучающихся начального общего образования оборудованы школьными партами, которые не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Помещения для трудового обучения: мастерская трудового обучения для мальчиков размещена на первом этаже и имеет площадь 69,3 м². В кабинете установлена раковина мытья для рук.

Из оборудования имеется станок токарный – 1 шт.; станок сверлильный – 2 шт.; верстаков – 7 шт.; тиски – 1 шт.

В кабинете имеется аптечка для оказания первой неотложной помощи.

Кабинет домоводства размещается на первом этаже и занимает два смежных между собой помещения (помещение для обучения навыкам приготовления пищи площадью 11,2 м² и помещение для обучения кройки и шитья 34,5 м²). В помещении для обучения кройки и шитья установлены ученические столы для теоретических занятий, гладильная доска, 2 швейные электрические машины, утюг, манекен. В кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи установлена раковина, электропечь 2-х конфорочная, стол, шкаф для хранения посуды.

В кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи не установлена 2-х гнездная моечная раковина.

Не все светильники в кабинете домоводства в помещении для обучения кройки и шитья не располагаются параллельно светонесущей стены (2 светильника расположены под углом 42° от светонесущей стене).

Кабинет информатики:

В школе имеется 1 кабинет ВТ, площадью S - 42,7 м², который размещается на II этаже. В кабинете оборудовано 6 рабочих мест с ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов для учащихся и 1 рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор. Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Кабинет оборудован специализированной мебелью для работы на

ПЭВМ. Стулья в кабинетах установлены регулируемые по высоте. Расстановка столов ПЭВМ с ВДТ – периметральная вдоль стен с ориентацией тыльной стороны каждого рабочего места к стене. В центре кабинета установлены ученические столы для теоретических занятий. В кабинете имеется интерактивная и классная доски.

Кабинет информатики имеет естественное освещение, которое осуществляется через оконные проемы, которые оборудованы жалюзи. Искусственное освещение представлено подвесными потолочными люминесцентными светильниками в защитной арматуре, в которых установлены люминесцентные лампы (в каждом светильнике установлены по 2 лампы).

Учебно-спортивное помещение: В набор учебно-спортивных помещений входит: спортивный зал и плавательный бассейн.

Спортивный зал ($S = 153,4 \text{ м}^2$), 2 раздевалные для девочек и мальчиков, комната преподавателя $S = 6,2 \text{ м}^2$, помещение для хранения спортивного инвентаря $S = 24,1 \text{ м}^2$, 2 подсобных помещения.

Оконные проемы, осветительные и отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Набор спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале соответствует санитарным требованиям. На момент проверки спортивным оборудованием и инвентарём обеспечены в достаточном количестве.

Помещение спортивного зала нуждается в проведении ремонта (на стенах имеются глубокие трещины, часть краски отслоилась и местами отсутствует; дощатые полы имеют неровную поверхность (между досок имеются щели, отмечается повреждение отдельных досок).

Плавательный бассейн размещается в отдельном крыле здания (Лит А₂). В состав помещений плавательного бассейна входят: помещение площадью - $229,8 \text{ м}^2$, в котором установлена ванна бассейна размером $25,02 \times 6,0 \text{ м}$; две раздевалные $S = 11,4$ и $7,3 \text{ м}^2$ для мальчиков и девочек (при каждой раздевалке имеется туалет в которых размещается по 1 унитазу и 1 раковине); 2 душевые для мальчиков и девочек на 2 душевые сетки каждая (в душевых по одному рожку не работает); кабинет медицинского работника для оказания первой медицинской помощи $S = 6,8 \text{ м}^2$; подсобные помещения. В помещении $S = 59,5 \text{ м}^2$ установлены 2 емкости объемом 700 литров и 500 литров для воды с последующей подачей воды по разводящей системе в ванну плавательного бассейна. Водообмен осуществляется рециркуляционным типом.

На момент проверки в летний период плавательный бассейн не эксплуатируют. Занятия в бассейне организуются в учебный год для учащихся школы.

Помещения плавательного бассейна нуждаются в проведении капитального ремонта, внутренняя отделка помещений плавательного бассейна не соответствует гигиеническим требованиям и имеет трещины, щели и деформацию (стены и дно ванны, стены помещения, где установлена ванна, обходные дорожки выложены облицовочной керамической плиткой, часть плитки отсутствует, швы между плитками имеют щели; оконные проемы разохлись, имеются глубокие трещины, которые заполнены монтажной пеной, часть плитки отсутствует, имеются глубокие выбоины штукатурного слоя; на потолке, в помещении, где установлена ванна, имеются следы протекания в виде «ржавых пятен», местами отсутствует штукатурный слой; на стенах в раздевалках и подсобных помещениях имеются трещины, краска местами вспучилась и отошла, полы имеют неровную поверхность), невозможно провести качественную механическую чистку и дезинфекцию стен и дна ванны, обходных дорожек, стен помещений.

Юридическим лицом не разработана программа (план) производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательного бассейна. Производственный контроль за качеством воды плавательного бассейна не проводят.

Организация питания учащихся:

Столовая размещается на первом этаже здания школы и работает на продовольственном сырье. В набор помещений столовой входят: обеденный зал (общей

площадью S - 50,0 м²) на 24 посадочных места; кухня (общей площадью S- 35,0 м²) разделена на производственные зоны: варочная зона, зона готовой продукции, раздаточная зона, зона для сырой продукции (мясо-рыбной и овощной продукции); помещение общей площадью 33 м² разделено перегородкой на два помещения с отдельными входами (моечная для мытья столовой и кухонной посуды площадью 16,5 м², административное помещение площадью 16,5 м² (в помещении установлен деревянный ларь для хранения овощей), 1 складское помещение S- 24,0 м².

В обеденном зале установлены 6 четырех местных стола. Перед входом в обеденный зал установлена 1 раковина с подводкой холодной воды.

На кухне зона линии раздачи оборудована мармитами для первых, вторых блюд. На линии раздачи имеется окно для выдачи готовой пищи. В зоне для готовой продукции установлены 2 стола (стол для готовой продукции и стол для теста). В варочной зоне установлен производственный стол, 1 стационарная электроплита на 4 конфорки с духовкой, 3-х секционный жарочный шкаф. Отсутствует механическое оборудование для изготовления картофельного пюре (в наличии имеется 1 электромясорубка для сырья). В зоне для сырой продукции (мясо-рыбной и овощной) установлены 3 производственных стола, 2 производственные ванны, 1 раковина для рук.

На кухне стол с маркировкой «тесто» установленный в зоне для готовой продукции не исключает встречные потоки сырой продукции и готовой продукции. Столовая в полном объеме не обеспечена цельнометаллическими производственными столами.

В производственном помещении столовой (в варочном цехе) над технологическим оборудованием (электроплитой) оборудована локальная вытяжная система вентиляции.

В моечной для мытья столовой и кухонной посуды установлены: 3 раковины (2-х секционная, 1 секционная) для мытья столовой посуды; 2-х секционная ванна для мытья стаканов, 2-х секционная ванна с подводкой холодной и горячей воды для мытья кухонной посуды, 2 стеллажи – сушилки для просушивания столовой посуды на ребре и кухонной посуды. На моечных ваннах для мытья столовой посуды не нанесена маркировка объемной вместимости.

В моечной установлен водонагреватель на 80 литров. В моечной для кухонной и столовой посуды вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарём, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

В складском помещении для хранения продуктов установлен стеллаж для хранения бакалейной группы продуктов и холодильное оборудование. В складском помещении отсутствует прибор контроля температуры и относительной влажности воздуха. Внутренняя отделка складского помещения не соответствует санитарным правилам, помещение требует проведения ремонта (на стенах краска вспучилась и местами отошла, имеются трещины).

В административном помещении установлен деревянный ларь для хранения овощей.

Из холодильного оборудования на пищеблоке имеется: 1 бытовой холодильник для хранения суточных проб (установлен на кухне), 2 бытовых холодильника, 1 низкотемпературная морозильная камера (установлены в складском помещении). Имеющегося холодильного оборудования на пищеблоке достаточно. Холодильное оборудование укомплектовано контрольными термометрами. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется регулярно.

Завоз продуктов в учреждение осуществляется по мере необходимости, а отдельные продукты завозятся ежедневно. Продукты приобретает в столовую кладовщик в поселковом магазине ИП Багина.

В школе организовано горячее питание для всех учащихся (19 учащихся питаются за счет средств родителей и 17 учащихся из числа категории «льготников» на сумму 128,98 рублей день). Охват горячим питанием по школе составляет 100 % от общего количества учащихся в школе.

Для учащихся из категории «льготников» организовано 3-х разовое питание на сумму 128,98 рублей день, а для учащихся, питающихся за родительские средства, организовано одноразовое питание (обед) на сумму 45-50 рублей в день.

Вопрос об организации 2-х разового питания для учащихся, питающихся за родительские средства, рассматривался 23.09.2016 года на общешкольном родительском собрании, на котором было принято единогласное решение родителями учащихся организовать в школе одноразовое питание в виде обеда.

Отпуск горячего питания учащимся организован комплексно по классам на переменах продолжительностью 20 минут. За каждым классом в столовой закреплены определенные обеденные столы, которые сотрудники столовой предварительно накрывают.

На момент проверки было организовано 3-х разовое питание на сумму 332 рубля 14 копеек в день для 16 детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

Примерное меню, разработанное юридическим лицом не согласовано ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах. В ходе проверки проведена экспертиза примерного меню оздоровительного лагеря на соответствие санитарным правилам. В соответствии с экспертным заключением на соответствие перспективного меню санитарным правилам и нормам от 10.07.2017 года № 114 разработанное юридическим лицом примерное меню не соответствует санитарным правилам СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд. На пищеблоке имеется рецептурный сборник, технологические карты оформлены на все приготовляемые блюда.

Выдача готовых блюд осуществляется после снятия пробы и отбора суточной пробы. В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» регистрируют бракераж завтрака и обеда в целом, а не каждое приготовленное блюдо. В учреждении проводится ежедневно искусственная С-витаминизация 3-их блюд.

Перед началом работы проводится осмотр сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно регистрирует в «Журнале здоровья».

В ходе проверки в столовой отобраны образцы проб для лабораторного исследования:

- Свежие овощи (картофель свежий) на паразитологические исследования. В полученных результатах яйца гельминтов и цист патогенных кишечных простейших не обнаружено (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 163, протокол лабораторных исследований № 5882 от 04.07.2017).
- Крупы – гречневая 1 сорта, крупа рисовая шлифованная пропаренная, с на санитарно-гигиенические исследования продуктов. Полученные результаты соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 164, протокол лабораторных исследований № 5883, 5884, 5885, 5886 от 05.07.2017).
- Пищевые продукты (масло несоленое сладко-сливочное «крестьянское» с массовой долей жира 72,5 %, молоко сухое цельное с массовой долей жира 25 %, молоко цельное сгущенное с сахаром массовая доля жира 8,5 %) на микробиологические исследования. Полученные результаты соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 033/2013, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от

10.07.2017 регистрационный № 163, протокол лабораторных исследований № 5879, 5880, 5881 от 04.07.2017).

- Сахар белый кристаллический на определение токсичных элементов. Полученные результаты соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 164, протокол лабораторных исследований № 5883, 5884, 5885, 5886 от 05.07.2017).
- Лук свежий на санитарно-гигиеническое исследование по определению содержания нитратов. Полученные результаты лука и картофеля соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 021/2011 (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 164, протокол лабораторных исследований № 5883, 5884, 5885, 5886 от 05.07.2017).

В столовой работает 3 сотрудника, в том числе: шеф-повар – 1; повар и по совместительству подсобный рабочий – 1 человек; кладовщик – 1. Специальной одеждой сотрудники пищеблока обеспечены.

Уборка помещений столовой проводится регулярно. Для уборки производственных цехов и помещений выделен отдельный уборочный инвентарь. Санитарное состояние всех помещений столовой удовлетворительное. Следов грызунов и насекомых не выявлено.

Медицинское обеспечение учащихся

Помещений медицинского назначения по проекту школы не предусмотрено. В штатном расписании образовательного учреждения ставки медицинского работника нет. Медицинское обслуживание учащихся в период их обучения и воспитания осуществляет медицинский персонал филиала № 1 амбулатории с.Вострцево КГБУЗ «ОЦРБ» МЗ ХК в соответствии с договором о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания работников и учащихся.

Медицинским работником проводится периодический осмотр детей на педикулез и кожные заболевания 4 раза в год и выборочно 1 раз в месяц.

Плановое обследование учащихся начальных классов на контагиозные гельминтозы проведено в ноябре 2016 года, обследованы 100 % учащихся.

Журнал учета инфекционных заболеваний формы №60/у в учреждении не ведется.

Санитарное состояние помещений образовательной организации удовлетворительное. Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено. Дератизационные мероприятия проводятся систематически ежеквартально собственными силами обученным персоналом Хамитовой Т.И. (прошла обучение в КГАУ Здравоохранения «Краевая дезинфекционная станция» МЗ ХК по специальности дезинфекционное дело – справка № 204 от 27.11.2015 года (в районе отсутствует специализированное учреждение дезинфекционного профиля).

В школе работает 22 сотрудников (педагогический состав – 8 человек, технический персонал – 14 человек). На всех сотрудников представлены медицинские книжки. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация имеется у всех сотрудников.

В ходе проверки сотрудникам и должностному лицу образовательной организации даны разъяснения обязательных требований санитарного законодательства, а также последствия их несоблюдения.

В ходе проверки производилась фотосъемка помещений образовательной организации сотовым телефоном Lenovo.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к**

организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

1. Классные доски в кабинете биологии, кабинете русского языка, кабинете английского языка, кабинете математики не оборудованы местным освещением, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Не все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии (в туалете здания пристройки школы в туалете мужском из 2-х унитазов – 1 (один) не работает, из 2-х раковин для мытья рук – 1 (одна) раковина не работает), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Большая часть ученической мебели старая и изношена, столы имеют неровные края, углы столешниц отколоты, на этой мебели отсутствует цветовая маркировка; учебные кабинеты для обучающихся начального общего образования оборудованы школьными партами, которые не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Внутренняя отделка помещения спортивного зала не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждается в проведении ремонта (на стенах имеются глубокие трещины, часть краски отслоилась и местами отсутствует; дощатые полы имеют неровную поверхность (между досок имеются щели, отмечается повреждение отдельных досок), что является нарушением ст. 24., ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Внутренняя отделка учебных помещений и рекреации не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждается в проведении ремонта: на стенах в кабинете домоводства и части учебных помещений второго этажа на потолке имеются трещины; дверные проёмы имеют неплотный притвор и перекося коробок; полы в кабинете ОБЖ имеет дощатое покрытие и неровную поверхность (между досок имеются щели); кабинет химии с лаборантской не функционирует в связи с аварийным состоянием потолка и возможным дальнейшим обрушением (поверхность потолка имеет деформацию, провисание и неровности, глубокие трещины, часть штукатурного слоя отсутствует до перекрытия); в рекреации II этажа поверхность потолка находится в аварийном состоянии, имеется повреждение и деформация части потолка, глубокие трещины, часть штукатурного слоя отсутствует до перекрытия, что является нарушением ст. 24., ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Помещения плавательного бассейна нуждаются в проведении капитального ремонта, внутренняя отделка помещений плавательного бассейна не соответствует гигиеническим требованиям и имеет трещины, щели и деформацию (стены и дно ванны, стены помещения, где установлена ванна, обходные дорожки выложены облицовочной керамической плиткой, часть плитки отсутствует, швы между плитками имеют щели; оконные проемы разошлись, имеются глубокие трещины, которые заполнены монтажной пеной, часть плитки отсутствует, имеются глубокие выбоины штукатурного слоя; на потолке, в помещении, где установлена ванна,

- имеются следы протекания в виде «ржавых пятен», местами отсутствует штукатурный слой; на стенах в раздевалках и подсобных помещениях имеются трещины, краска местами вспучилась и отошла, полы имеют неровную поверхность), невозможно провести качественную механическую чистку и дезинфекцию стен и дна ванны, обходных дорожек, стен помещений, что является нарушением ст. 24., ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29., п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
7. В бассейне образовательного учреждения в душевых для мальчиков и девочек из 2-х душевых сеток по 1-му рожку не работает, в результате невозможно обеспечить тщательное мытье посетителей плавательного бассейна, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.6.2., п. 3.12.3 СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 8. Юридическим лицом не разработана программа (план) производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды, что является нарушением п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 9. Производственный лабораторный контроль за качеством воды плавательного бассейна не проводится, что является нарушением п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 10. В кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи не установлена 2-х гнездная моечная раковина для мытья посуды, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. Не все светильники в кабинете домоводства в помещении для обучения кройки и шитья располагаются параллельно светонесущей стене (2 светильника расположены под углом 45° от светонесущей стены), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. В кабинете начальных 2-4 классов система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами неодинаковой природы излучения, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 13. Отсутствует механическое оборудование для обработки продуктов, прошедших тепловую обработку (для изготовления картофельного пюре), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.6., п. 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 14. На кухне стол с маркировкой «тесто» установленный в зоне для готовой продукции не исключает встречные потоки сырой продукции и готовой продукции, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 15. Столовая в полном объеме не обеспечена цельнометаллическими производственными столами (на кухне в зоне для готовой продукции установлен обеденный стол для готовой продукции), что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.1., п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 16. На моечных ваннах для мытья столовой посуды не нанесена маркировка объемной вместимости, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 17. Внутренняя отделка складского помещения столовой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, помещение требует проведения ремонта (на стенах краска вспучилась и местами отошла, имеются трещины), что является нарушением ст. 24., ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01.
 18. В складском помещении отсутствует прибор контроля относительной влажности воздуха, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. Для обработки яйца отсутствуют емкости для обработки и кальцинированная сода, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» регистрируют бракераж завтрака и обеда в целом, а не каждое приготовленное блюдо, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.24. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10
21. Журнал учета инфекционных заболеваний формы № 60/у в учреждении отсутствует, что является нарушением ст. 29 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13.
22. Примерное меню летнего оздоровительного лагеря на базе МКОУ СОШ сельского поселения «Село Вострецово», разработанное юридическим лицом не соответствует санитарным правилам и нормам, что подтверждается экспертным заключением на соответствие санитарным правилам от 10.07.2017 года № 114 и является нарушением ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 9.6. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» и должностное лицо – директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» Поленко Елену Сергеевну

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фототаблица к акту проверки № 498 от 20.08.2017 на 5 листах в 1 экз.; распоряжение (приказ) № 498 от 17.05.2017 года справка из налоговой базы прилагается от 19.07.2017; копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; копия

устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово», утвержден 23.09.2011 года № 108-пр; технический паспорт по состоянию на 27.08.2010; экспертное заключение по оценке результатов исследования питьевой воды № 157 от 07.07.2017; протокол лабораторных исследований № 5887 от 03.07.2017; экспертное заключение № 159 от 07.07.2017 на протокол измерений физических факторов № 27 от 30.06.2017 г., протокол измерений физических факторов № 27 от 30.06.2017 г.; экспертное заключение на соответствие перспективного меню санитарным правилам и нормам от 10.07.2017 года № 114; экспертное заключение по результатам лабораторных исследований почвы от 11.07.2017 регистрационный № 167, протокол лабораторных исследований № 5888 от 06.07.2017; экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 163, протокол лабораторных исследований № 5879, 5880, 5881, № 5882 от 04.07.2017; экспертное заключение по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов от 10.07.2017 регистрационный № 164, протокол лабораторных исследований № 5883, 5884, 5885, 5886 от 05.07.2017;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

О.В. Хмарина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Поленко Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" июля 2017 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

На подписание акта проверки муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» Поленко Елена Сергеевна не явилась; о дате, времени и месте составления акта проверки уведовлена должным образом, о чем имеется отметка в материалах дела.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ**

Володарского ул., д. 22, г. Николаевск-на-Амуре, 682430,
Тел/факс (4213) 52-56-33; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

ИСХОД. № 13.0-466
20.07.2017 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 498

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю
в Николаевском и Охотском районах
место выдачи предписания

20.07.2017
дата выдачи предписания

Хмарина Ольга Владимировна главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю в Николаевском и Охотском районах

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово»
ОГРН:1032700254322 ИНН:2715004078 КПП 271501001
юридический/фактический адрес: 682494 Хабаровский край, Охотский район,
сельское поселение «Село Вострецово», переулок Школьный, д. 2

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина

При проведении плановой проверки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
сельского поселения «Село Вострецово» выявлены нарушения санитарного
законодательства: Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 671,

с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

Предписываю:

1. Классные доски в кабинете биологии, кабинете русского языка, кабинете английского языка, кабинете математики оборудовать местным освещением (софитами) в соответствии со ст.

- 28.Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Отремонтировать санитарно-техническое оборудование (унитаз и раковину для мытья рук) в туалете мужском здания пристройки школы в соответствии со ст. 28.Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 3. Заменить старую и изношенную ученическую мебель; приобрести и установить ученическую мебель в соответствии с росто-возрастными особенностями детей; для обучающихся начального общего образования приобрести и установить школьные парты, обеспечивающие регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 4. Провести ремонт спортивного зала и привести в соответствие с п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 внутреннюю отделку помещения спортивного зала.
 5. Провести ремонт учебных помещений, рекреации II этажа и привести в соответствие с п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 внутреннюю отделку учебных помещений и рекреации II этажа.
 6. Провести ремонт помещений плавательного бассейна и привести в соответствие со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29., п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188 – 03 внутреннюю отделку помещений плавательного бассейна.
 7. В бассейне образовательного учреждения отремонтировать неисправные рожки в душевых сетках в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.16. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.6.2., 3.12.3 СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 8. Юридическому лицу разработать программу (план) производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна и качеством воды в соответствии с п. 5.1., п. 5.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 9. Проводить производственный лабораторный контроль за качеством воды плавательного бассейна в соответствии с разработанной программой производственного контроля в соответствии с п. 5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188 – 03.
 - 10.В кабинете домоводства в помещении для обучения навыкам приготовления пищи установить дополнительно 2-х гнездную моечную раковину для мытья посуды в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 - 11.Провести реконструкцию искусственного освещения в кабинете домоводства в помещении для обучения кройки и шитья и установить светильники параллельно светонесущей стены в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 - 12.В кабинете начальных 2-4 классов провести реконструкцию искусственного освещения и обеспечить систему общего освещения

- потолочными светильниками с люминесцентными лампами одинаковой природы излучения в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Приобрести механическое оборудование для обработки продуктов, прошедших тепловую обработку (для изготовления картофельного пюре) в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.6., п. 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 14. В столовую приобрести в достаточном количестве цельнометаллические производственные столы и установить в зоне для готовой продукции цельнометаллические производственные столы в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.1., п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 15. Производственный стол с маркировкой «тесто» разместить так, чтобы обеспечить исключение встречных потоков сырой продукции и готовой продукции в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 16. На моечных ваннах для мытья столовой посуды нанести маркировку объемной вместимости в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 17. Провести ремонт складского помещения столовой и привести в соответствие со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 внутреннюю отделку складского помещения.
 18. Складское помещение оборудовать прибором контроля относительной влажности воздуха в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 19. Для обработки яйца выделить и промаркировать емкости для яйца и кальцинированную соду в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 20. В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» регистрировать бракераж каждого приготовленного блюда в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.24. СанПиН 2.4.4.2599-10.
 21. Завести журнал учета инфекционных заболеваний формы № 60/у в соответствии со ст. 29 Федерального Закона № 52-ФЗ, п.12.3 СП 3.1/3.2.3146-13.
 22. Юридическому лицу разработать примерное меню для летнего оздоровительного лагеря на базе МКОУ СОШ сельского поселения «Село Вострецово» в соответствии с п. 9.6. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Срок исполнения предписания - 01.09.2017 года.

в срок до 01.09.2017 представить письменно информацию о принятых мерах по выполнению предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и Охотском районах по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22, 682430, предварительно факсом 8 (42135) 29298

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Вострецово» ОГРН:1032700254322 ИНН:2715004078 КПП 271501001 юридический/фактический адрес: 682494 Хабаровский край, Охотский район, сельское поселение «Село Вострецово», переулок Школьный, д. 2

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Хмарина О.В.

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор, об устранении нарушений законодательства влечет назначение административного наказания по ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание от «20» июля 2017 года
получил «__» _____ 2017 года

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)